

Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster u. Walheim Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 4/0035/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 19.10.2010 Verfasser:						
Beantwortung von Anfragen gemäß § 12 der Geschäftsordnung							
Beratungsfolge: TOP: 11 <table data-bbox="180 622 1390 687"> <tr> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> <td>Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>03.11.2010</td> <td>B 4</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	03.11.2010	B 4	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
03.11.2010	B 4	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung nimmt die Ausführungen des Wasserbandes Eifel-Rur zur Kenntnis.

Erläuterungen:

<u>Anfragesteller</u>	<u>Anfragedatum</u>	<u>Anfrageinhalt</u>
SPD-BF	29.08.2010	Hochwasserschutz in Kornelimünster

Zu Frage 1:

Nach der Fertigstellung der HWS - Maßnahmen durch den WVER ist Kornelimünster nach unseren derzeitigen Kenntnissen bezogen auf ein HQ100 hochwassersicher.

Zu Frage 2:

Der WVER übernimmt die Gewähr für die von ihm geplanten und beauftragten Maßnahmen. Schäden die bei einem Ereignis < HQ100 eintreten, werden in den allermeisten Fällen durch den WVER bzw. seine Haftpflichtversicherung abgedeckt.

Zu Frage 3:

Nach unserer Recherche steht der Messintervall derzeit auf 15 min.

Zu Frage 4:

Ja, siehe hierzu Link:

<http://luadb.lids.nrw.de/LUA/wiski/pegel.php?stationsname=KornelimuensterW&ersterAufruf=aktuelle%2Bwerte>

Zu Frage 5:

Wenn der mobile HW - Schutz für den dortigen Bereich umgesetzt ist, müsste somit auch das Trafohaus gesichert sein. Hierzu wird der WVER bis zum Ende 2010 eine Aussage tätigen können.

Anlage/n:

Anfrage der SPD-BF