

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 18/0018/WP16
Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	09.02.2010
		Verfasser:	
Handlauf Unterführung Horbacher/Roermonder Straße			
Antrag der FDP vom 08.09.2008			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.03.2010	B 6	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen - Richterich nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt, auf den Einbau von Kunststoffhandläufen, bzw. Kunststoffüberzügen, an der Fußgängerunterführung Horbacher/Roermonder Straße zu verzichten. Der Antrag vom 08.09.2008 gilt als behandelt.

Erläuterungen:

Die Handläufe der Fußgängerunterführung Horbacher/Roermonder Straße sind teilweise stark verrostet.

Im Antrag der FDP-Fraktion der Bezirksvertretung Aachen – Richterich vom 08.09.2008 wird als Verbesserung der Einbau von Handläufen aus Kunststoff vorgeschlagen. Derartige Handläufe würden den entsprechenden Vorschriften für Absturzsicherungen an öffentlichen Verkehrswegen widersprechen (ZTV-Ing/Riz-Ing).

Alternativ wäre der Einbau von Kunststoffüberzügen auf den vorhandenen Stahlhandläufen möglich. Diese würden aber rein kosmetische Zwecke erfüllen und nicht die erforderliche Erneuerung der Anstriche ersetzen, da unter den Überzügen die Handläufe ohne einen intakten Anstrich weiterrosten würden.

Da solche Überzüge somit keinen Nutzen im Sinne der Bauteilerhaltung erfüllen würden, sind sie im Haushalt nicht enthalten und werden vom Stadtbetrieb nicht vorgesehen.

Die Mehrkosten für den Einbau der Kunststoffüberzüge würden ungefähr 2.000€ betragen.

Vom Stadtbetrieb ist wegen des Zustandes für 2010 eine Erneuerung der schadhaften Bereiche der Anstriche der Handläufe einschließlich der Grundbeschichtung vorgesehen.

Durch diese grundlegende Erneuerung wird eine höhere Dauerhaftigkeit gegenüber dem bisherigen Anstrich gewährleistet.

Anlage/n:

Antrag der FDP – BF Richterich